



15A 300V
片切スイッチ×3

15A 300V

スイッチプレートセット

電源配線用

ELPA
B-1706H

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません。

B-1706H
スイッチプレートセット

適合電線

VVF 1.6mm
VVF 2.0mm

結線方法

- ①器具の裏側に付いているストリップゲージに合わせ、電線被覆をむきます。
- ②差込口に心線を確実に奥まで挿入します。
(右図)



警告

- 電線を奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱による火災や機器側の漏電によって感電の原因となります。

オーダーNo.

1483-0



ヘッダー 袋



T4901087051656

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

H180×W80

ME0808B