



- ① 種類 : Pt100 測定電流 : 1mA
 素子数 : 1 導線形式 : 3導線式
 規格 : JIS C 1604-2013
- ② 許容差クラス : A
 測温部使用温度範囲 : -20~200℃
 端子箱周囲温度 : 0~60℃
 (結露無き事)
 (単位 : mm)

②	2019/11/22	大坪	森	許容差クラス変更B→A
①	2018/01/05	宝田	柿沼	JIS規格改正、書式変更
REV NO	DATE	DRWG	APPD	REMARKS
APPD	伊藤	3 RD ANGLE PROJ D-SR2N-48-100		SCALE N0T DATE 2016.8.30
CHKD	川名	TITLE シース測温抵抗体		DWG.NO S-64089-2
DRWG	高松			